

Прокуратурой Черемисиновского района проведена проверка исполнения законодательства о безопасности обучающихся в образовательных учреждениях Черемисиновского района, в результате которой выявлены нарушения антитеррористического и противопожарного законодательства.

Установлено, что во всех образовательных учреждениях паспорта безопасности не соответствуют требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235, в связи с чем, требуют актуализации.

В нарушение п. 40 указанного Постановления архивированные данные с камер видеонаблюдения образовательных учреждений хранятся менее 30 дней, в четырех школах отсутствуют системы вечернего наружного освещения территории.

Кроме того, установлены многочисленные нарушения Правил противопожарного режима в РФ: отсутствие на эвакуационных выходах знаков пожарной безопасности; загромождение эвакуационных путей мусором, закрытие эвакуационных выходов на ключ, неисправность огнетушителей, неисправность шлейфов пожарной сигнализации, не прохождение лицами, ответственными за пожарную безопасность, обучения по пожарно-техническому минимуму.

В целях устранения выявленных нарушений 21.02.2018 года в адрес директоров школ внесено 6 представлений, которые находятся на рассмотрении.

Прокурор Черемисиновского района

А.В. Ващенко